

PV Prüzen Mühlengeez Teilfläche A

Landkreis

PV Parameter

Modul Typ Modul Leistung - Jinko Solar JKM560N-72HL4-BDV

Installierte Leistung - 47,12 MWp - DC

Wechselrichter (WR) Parameter

WR Typ WR Lesitung - Sungrow HX 350 - 320 kW WR Anzahl

Installierte Leistung - 39,36 MW - AC

Details Teilfläche A


Projekt Fläche	Fläche Umzäunt	Anlagen Fläche	Fläche Überbaut	Zaunlänge	
34,42 ha	34,13 ha	30,72 ha	21,21 ha	3.913 m	

Versiegelte Fläche A

Infrastruktur Bereich	Weg	TOTAL	
	0,408 ha	0,408 ha	

Bauweise und Planungsparameter

- 15 ° - 4 Module Hochkant Baureihe -Modulverschaltung -Anlagenausrichtung - Süd / Süd-Ost



V. 04	27.11.2023		J. Meß	
V. 03	20.11.2023		J. Meß	
V. 02	03.08.2023		J. Meß	
V. 01	15.07.2023		J. Meß	
Version	Datum	Bemerkung	Name	Geprüft
l				

Metallzaun, Höhe max. 2,00 m

z-wr Zentral Wechselrichter - 20 ft Container

Trafo - 20 ft Container <u></u> Weg - <u>3,00 - 5,00 m</u> breit ----- Flurstücksgrenzen

110 kV Leitung - 12 m Abstand beidseitig

Biotop - 5 m Abstand

Denker & Wulf AG Windmühlenberg, 24814 Sehestedt DENKER & O

Genehmigt von: J. Meß C. J. Castro 1:6000 Dokumentenstatus Modulbelegungsplan Titel, Zusätzlicher Titel Änd. Ausgabedatum 27.11.2023 de