

**Von:** Sebastian Schubert <schubert@wbv-mv.de>

**Gesendet:** 02.02.2023 13:37

**An:** "Jana Schmidt" <jana.schmidt@stadt-kroepelin.de>

**Betreff:** S 23-006-00 AW: Kröpelin B-Plan Nr. 18 "Altenhagen - Hof" - Vorentwurf

**Anlagen:** S 23-006-00 ÜK.pdf

## S 23-006-00 AW: Kröpelin B-Plan Nr. 18 "Altenhagen - Hof" - Vorentwurf

Stellungnahme zum Entwurf

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Unterhaltungsverband für die Gewässer II. Ordnung stimmen wir dem geplanten Vorhaben grundsätzlich zu.

Im Pangebiet verläuft kein Gewässer II. Ordnung.

→ Siehe Karte im Anhang (PDF-Datei, Grundlage: DTK10)

### Folgende Punkte sind zu beachten

- Im Teil 1: Begründung ist unter 3.3. die geplante Regenwasserentsorgung beschrieben.
- Demnach soll das Niederschlagswasser **versickert** werden.
- Der **Nachweis**, dass das beim anstehenden Boden möglich ist, ist zu erbringen.
- Die auf der Fläche **vorhandenen Entwässerungsanlagen** sollten
  - benannt und
  - der künftige Umgang damit abgestimmt werden (Rückbau, Notüberlauf, etc.).

Wenn Sie Fragen haben, erreichen Sie uns unter den unten angegebenen Telefonnummern.

Freundliche Grüße  
Sebastian Schubert

Dipl.-Ing. Sebastian Schubert  
Verbandsingenieur



**Wasser- und Bodenverband**

Hellbach-Conventer Niederung

Wismarsche Straße 51 | 18236 Kröpelin


Telefon 038292-7326 | Mobil 017 59 78 58 38

[schubert@wbv-mv.de](mailto:schubert@wbv-mv.de) | [wbv-hellbach.de](http://wbv-hellbach.de)

---

**Von:** Jana Schmidt <jana.schmidt@stadt-kroepelin.de>

**Gesendet:** Dienstag, 10. Januar 2023 17:53



Wasser- und Bodenverband  
Hellbach- Conventer Niederung  
wbv-hellbach.de

- Offene Gewässer
- - - Unterirdische Abschnitte
- Maßnahme

12. Januar 2023

0 50 100 150 m

1:5.000