

**Wasser- und Bodenverband
„Rügen“
Der Verbandsvorsteher
Bahnhofstraße 6
18528 Teschenhagen
Körperschaft des öffentlichen Rechts**

WBV „Rügen“, Bahnhofstraße 6, 18528 Teschenhagen

Stadt Sassnitz
Hauptstraße 33

18546 Sassnitz

 | |

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom
26.02.2024

Unsere Zeichen, unsere Nachricht vom
Ko



Teschenhagen
19.02.2024

Vorentwurf Bebauungsplan Nr. 49 „Wohnen an der Hiddenseer Straße“ der Stadt Sassnitz

Stellungnahme Nr.: 48-2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Wasser- und Bodenverband „Rügen“ hat Bedenken gegen den Bebauungsplan Nr. 49 „Wohnen an der Hiddenseer Straße“ der Stadt Sassnitz, - wenn die Regenentwässerung in Richtung Z 86 - Tribber Bach über den vorhandenen Anschluss DN 600 erfolgen soll.

Die Auslastung des Tribber Baches ist zu 100 % erreicht, eine Erhöhung der Anschlussmengen durch das geplante Wohngebiet ist nicht möglich.

Hinweis: Maßnahmen zur Entlastung des Tribber Baches entsprechend der Machbarkeitsstudie wurden bisher nicht realisiert. Ein hydraulischer Nachweis unter der Berücksichtigung von Rückhaltemaßnahmen wurde bisher ebenfalls nicht erarbeitet.

Eine weitere Einleitung in den Tribber Bach wird durch den WBV Rügen unter den jetzigen Umständen abgelehnt.

Hinweis: Um weiteren Schriftverkehr zu minimieren und eine sachbezogene Lösung für das Entwässerungsproblem (in Sassnitz) zeitnah erarbeiten zu können, schlagen wir eine gemeinsame Beratung mit der Stadt Sassnitz, der Unteren Wasserbehörde und dem ZWA- Rügen vor. Im Vorfeld hierzu sollten Lösungsvorschläge für eine dezentrale Versickerung nach Entsprechung des Baugrundgutachtens vom Ingenieurbüro Weiße untersucht werden.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Schulze
Geschäftsführer