

Wasser- und Bodenverband

Untere Tollense / Mittlere Peene

K ö r p e r s c h a f t d e s Ö f f e n t l i c h e n R e c h t s

www.wbv-untere-tollense-mittlere-peene.de

Geschäftsstelle Jarmen:

Anklamer Str. 10
17126 JARMEN

Tel.: 039997-3312-0

Fax.: 039997-3312-13

E-Mail: WBV-AT-DM@WBV-MV.de

Deutsche Kreditbank AG

BIC BYLADEM1001

IBAN DE54 1203 0000 0000 3628 14

Volksbank Demmin eG

BIC GENODEF1DM1

IBAN DE07 1509 1674 0100 0078 00

Umweltplan GmbH Stralsund

Tribseer Damm 2

18437 Stralsund

Ansprechpartner / in: Frau Petersen

Durchwahl: 039997-3312-14

Ihr Schreiben vom

24.07.2023

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Pet.

Ort, Datum

Jarmen, 10.08.2023

Projekt: Bebauungsplan Nr.10 „Solarpark Göslow, Gemeinde Görmin

Projekt-Nr.: 32369-00

Hier: Stellungnahme des Wasser- und Bodenverbandes Jarmen

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Prüfung der von Ihnen eingereichten Unterlagen können wir Ihnen mitteilen, dass sich im Planungsbereich unser verrohrtes Gewässer **L 66** befindet. Es handelt sich hier um eine Rohrleitung DN 400, die ein größeres Einzugsgebiet bevorteilt, u.a. die Regenrückhaltebecken an der A20-Bereich Göslow. Wir fordern hier, einen Mindestabstand von 10m beidseitig zur Rohrleitung von jeglicher Bebauung und Bepflanzung freizuhalten. Um die genaue Trasse der Leitung abstecken zu können, wäre es erforderlich, vorab eine eindeutige Lage- und Zustandserfassung der Rohrleitungen mittels Kanalkamera vorzunehmen. Den ungefähren Trassenverlauf haben wir in der beiliegenden Übersichtskarte dargestellt. Leider gibt es keine Bestandsunterlagen zur Rohrleitung in unserem Archiv. Sollte die Photovoltaikanlage später eingezäunt werden, ist aus Unterhaltungsgründen (Kontrolle, Wartungen, Reparaturen von RL Abschnitten und Schächten) eine ausreichend große Zufahrt für Mitarbeiter des WBV und beauftragten Firmen mit größerer Technik (Spülwagen/ Bagger u.a.) vorzusehen. Die gesamte Kabelverlegung zur Photovoltaikanlage sowie im unmittelbaren Bereich der PVA, insbesondere bei Rohrleitungskreuzungen, ist gesondert beim WBV zu beantragen und abzustimmen. Wir bitten daher um enge Einbeziehung in weitere Planungsphasen. Für eventuelle Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Petra Petersen

Verbandsingenieurin

Anlagen:

Übersichtskarte Gewässer WBV