

# **Wasser- und Bodenverband**

**„Barthe/Küste“**

**Der Vorstand**

**-Körperschaft des öffentlichen Rechts-**

Wasser- und Bodenverband „Barthe/Küste“  
Tribseer Damm 1a, 18437 Stralsund

Hansestadt Stralsund  
Der Oberbürgermeister  
Bauamt  
Abt. Planung und Denkmalpflege  
PF 2145  
18408 Stralsund

15. Juni 2018

[Ihre Zeichen/Ihre Nachricht vom]  
05.06.2018

[Unsere Zeichen/Unsere Nachricht vom]  
Schmidt556HST2094

Telefon/Fax 03831 293375 / 292546

## **Stellungnahme zum B-Plan Nr. 66 „Wohngebiet westlich vom Voigdehäger Teich“ Stralsund**

Sehr geehrte Damen und Herren,

im geplanten B-Plangebiet befinden sich keine Gewässer II. Ordnung, die derzeit durch unseren Verband unterhalten werden.

Im Vorfeld der Erstellung des B-Planes wurde mit dem Planungsbüro und Vertretern der unteren Wasserbehörde, der REWA GmbH und dem Tiefbauamt abgestimmt, dass das anfallende Niederschlagswasser über eine Regenwasserbehandlungsanlage mit Schwimmstoffsperre und Sandfang mit Absperrschieber mittels Rohrleitung zum Voigdehäger Teich erfolgt.

Der offene Grabenabschnitt, der in der Begründung zum B-Plan unter Punkt 5.7 noch enthalten ist, entfällt somit. Eine Unterhaltung des offenen Gewässerabschnittes hätte weder durch den WBV noch durch die REWA GmbH erbracht werden können. Die Begründung zum B-Plan ist entsprechend der beigefügten Niederschrift (Anlage 1) daher zu ändern.

### Hinweis:

Sollte der Vorhabensträger auf den Ausbau eines offenen Grabens bestehen, so bedarf es dafür einer Planfeststellung bzw. Plangenehmigung, die bei der zuständigen unteren Wasserbehörde zu beantragen ist.

Ausgleich und Ersatzmaßnahmen, die ggf. außerhalb des B-Plangebietes geplant werden, sind erneut mit unserem Verband abzustimmen.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

Schmidt  
Geschäftsführerin

Anlage: Niederschrift vom 15.12.2017

4/19/11

Ingenieurplanung  
**Streubel & Partner, Ingenieure**

Streubel - Teuber - Schliebe



**Erschließung B-Plan 66 Voigdehagen**  
**Projektberatung zur Regenwasserableitung**

**Badenstraße 15**  
**18 439 Stralsund**

Tel.: 038 31 - 29 23 46

Fax: 038 31 - 70 31 005

Mail: teuber@streubel-partner.de

Datum: 15.12.2017

Ort: WBV Stralsund

**Teilnehmer:**

Frau Schmidt	WBV
Herr Hein	WBV
Frau Bunk	Untere Wasserbehörde
Herr F.Müller	REWA GmbH
Herr Wöller	Stadt HST
Herr Teuber	Streubel & Partner

**Beratung mit folgenden Absprachen und Festlegungen:**

1. Das Regenwasserauffangbecken ist entsprechend ATV als Regenwasserbehandlungsanlage mit Schwimmstoffsperre und Sandfang zu planen. Am Ablauf ist ein Absperrschieber vorzusehen.
2. Die Auslegung der Beckenhydraulik kann im Zuge der Vorplanung ohne Drosselablauf erfolgen. Im Rahmen der Genehmigungsphase sind konkrete Ablaufmengen zu ermitteln anhand dessen dann über die Notwendigkeit eines Drosselablaufes entschieden wird.
3. Der in den Vorabunterlagen des Architekten ausgewiesene Bebauungsgrad von 20% wird durch alle Anwesenden in Frage gestellt. Die Regenwasserbehandlung ist mit höherem ortsüblichen Wert auszulegen um entsprechende Sicherheit zu erlangen.
4. Die Ableitung des Wassers aus dem Regenwasseraufbereitungsbecken bis in den vorhandenen Graben ist mittels durchgängiger Verrohrung auszuführen. Damit entfällt der in der bisherigen Planung angezeigte offene Grabenabschnitt. Der vorgesehene Einleitpunkt unmittelbar vor der Biotopgrenze bleibt erhalten.
5. Für die Befestigung des Ablaufbereiches sind ausschließlich Betonbauteile zu verwenden. Dies begründet sich mit der einfacheren Beräumung bzw. Wartung und der besseren Rückhaltung von Fugenbewuchs.
6. Mit den erfolgten Festlegungen ist die eindeutige Zuordnung des Regenentwässerungssystems als technisches Bauwerk gegeben. Folglich obliegt die spätere Zuständigkeit zum Betrieb der REWA GmbH. Die bauliche Ausführung ist auf die technischen Regelwerke und die Erfordernisse des Betreibers auszurichten.
7. Die festgehaltenen Punkte sind in die Planungsunterlagen bereits im Rahmen der Vorplanung aufzunehmen.

aufgestellt: Teuber

Einwände gegen dieses Protokolls sind innerhalb von 5 Werktagen nach Eingang schriftlich gegenüber dem Verfasser geltend zu machen.

Ingenieurplanung  
Streubel & Partner, Ingenieure  
Badenstraße 15  
18 439 Stralsund  
Tel.: 03831 - 29 23 45/46/47  
Fax: 03831 - 70 31 005

Partner:  
Dipl. Ing. Uwe Jens Streubel  
Dipl. Ing. Remo Teuber  
Dipl. Ing. Jens Schliebe

Amtsgericht Stralsund:  
Partnerschaftsregister  
Nr.: PR 1  
St.Nr.: 082/156/05508



Bankverbindung:  
Sparkasse Vorpommern  
IBAN DE35 1505 0500 0100 0749 28  
BIC NOLADE21GRW